



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ



Strada N. Balcescu, nr. 26, Moldova Noua  
Cod postal: 322500  
Tel. +40 255540997 / fax +40 255540759  
e-mail: achizitiipublice@moldovanoua.com

### Raspuns solicitari de clarificari

*Referitor: La achizitia directa privind atribuirea contractului de Servicii de Proiectare și asistență tehnică aferente proiectului "Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă"*

• **Intrebare pct. 1**

In Caietul de sarcini sunt solicitati 3 experti dintre care 2 sunt absolventi ai Facultatilor de Constructii drumuri si poduri, dar lucrarile nu sunt de constructii drumuri si poduri ci de instalatii electrice.

Deci am dori sa stim care este justificarea pentru care o lucrare de proiectare pentru instalatii electrice de iluminat se solicita prezenta in randul personalului de proiectare a unor ingineri ce nu au competente in zona de instalatii electrice.

**Răspuns pct. 1**

Referitor la CAP. 8 CERINȚE MINIME OBLIGATORII, 8.1 Capacitate profesională (resurse umane și materiale alocate) facem următoarele precizări:

Conform Caietului de Sarcini, obiectivele prezentului proiect sunt

1. *Se va extinde iluminatul public pe o lungime totala de 3140 ml astfel:*
  - *De la Service „Auto Alex” la pâraul Pîrva Reka pe D.N. 57, spre Oravița = 555,23 m*
  - *De la stadionul Dunarea pâna la drum acces punct trecere frontiera (Bac), pe D.N. 57 spre Orsova, zona Iegodarie (partea stânga) = 847,27 m*
  - *Drum acces la punctul de trecere a frontierei (Bac), din DN - 57 = 680 m*
  - *De la casa familiala Bencze Laslo, soseaua Dunarii, nr. 163, la statia de Pompe si apoi iesirea la DN 57 = 1058 m*
2. *Va fi achizitionat si instalat un sistem de telegestiune a iluminatului public;*
3. *Se vor monta 142 stalpi de iluminat cu un panou fotovoltaic de 225 W;*
4. *Se vor monta în fundatie de beton 253 buc stalpi metalici noi, zincati, cu înaltimea de 4 m si 105 buc stalpi metalici cu înaltimea de 8 m pentru extinderi;*
5. *Pentru realizarea iluminatului se vor monta pe stalpii nou proiectati 1167 corpuri de iluminat de tip LED - cate unul pe fiecare stalp – de tip LED 27 W, 60 W si 80 W;*
6. *Se vor monta 4 puncte de aprindere care vor comanda iluminatul public pentru extinderi;*
7. *Se vor monta panouri de semnalizare cu actionare prin butoane montate la înaltimea de 1-1,2 m de la sol pentru a putea fi actionate cu usurinta de catre persoanele cu dizabilitati.*

Astfel

- Pentru extinderile de sistem de iluminat sunt necesare lucrări de subtraversare, refacere, etc. de trotuare, alei, străzi rezultând de aici necesitatea ca elaboratorul acestor



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ



Strada N. Balcescu, nr. 26, Moldova Noua  
Cod postal: 322500  
Tel. +40 255540997 / fax +40 255540759  
e-mail: achizitiipublice@moldovanoua.com

specialități de proiectare să fie unul având competențele necesare, respectiv cele solicitate pentru EXPERTUL - proiectant drumuri, alei și platforme

- Pentru extinderile de sistem de iluminat sunt necesare lucrări de amplasare stâlpi noi, respectiv fundații pentru aceștia, rezultând de aici necesitatea ca elaboratorul acestor specialități de proiectare să fie unul având competențele necesare, respectiv cele solicitate pentru EXPERTUL - Inginer specializarea construcții civile, industriale și agricole.

• **Intrebare pct. 2**

Am dori sa ne comunicati unde este Studiul de fezabilitate, despre care se aminteste in cadrul documentatiilor.

Pentru întocmirea ofertei tehnico-economice va solicitam punerea la dispozitie a fazei SF - parte scrisa si parte desenata.

**Răspuns pct. 2**

Conform anuntului de publicitate nr. ADV1161326/31.07.2020, secțiunea Informatii suplimentare "Operatorii economici interesati pot solicita documentatia tehnica si orice alte informatii suplimentare la adresa de email: [achizitiipublice@moldovanoua.com](mailto:achizitiipublice@moldovanoua.com) si la tel: 0255540997, persoana de contact Canpeanu Mirela".

• **Intrebare pct. 3**

Intrucat avem lucrari de pozare stalpi si retele am dori sa ne comunicati daca exista ridicare topografica si studiu geotehnic, necesare dimensionarii fundatiilor si amplasarii in teren a lucrarilor. In cazul in care nu exista aceste documentatii va solicitam sa clarificati cine suporta cheltuielile acestora.

**Răspuns pct. 3**

La faza de Studiu de Fezabilitate au fost realizate studiile de teren conform documentației tehnice anexate. Orice alte documentații și studii de teren necesare în elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție cad în sarcina contractantului / prestatorului de servicii de proiectare.

Cu stima,

ÎNTOCMIT  
BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, MEDIU, MONITORIZAREA SERVICIILOR  
Responsabil cu achiziția,  
Ec. CÂNPEANU MIRELA